

平成27年11月13日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

西部地域下水道事務所建設課  
西蒲区役所総務課

西下第127号 中之口第1処理分区高野宮第1マンホールポンプ設備工事  
積算内容について（お知らせ）

西下第127号 中之口第1処理分区高野宮第1マンホールポンプ設備工事の積算書について、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

配管用ステンレス鋼鋼管(SUS304,Sch20S,80A)について、参考図として添付しておりますマンホールポンプ機械設備図から延長及び重量を計算すると4.39m, 37.3kgとなりますが、機械設備労務費計算書と別紙明細書第2号表のとおり、4.45m, 37.8kgで積算しております。

なお、このことについては、契約後、変更協議の対象とします。

以上