

令和2年7月2日

建一第22号入札参加申請者 各位

新潟市建築部公共建築第1課
新潟市西区総務課

建一第22号 新田清掃センター破砕施設空気調和設備改修工事の
積算内容について（お知らせ）

令和2年6月18日公告の「建一第22号 新田清掃センター破砕施設空気調和設備改修工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

記

質疑回答書（管理番号 000005）について、下記のとおり修正いたします。

【修正前】

質 疑 事 項	回 答
撤去の項で、図面でのポンプ(P-1~3)及びポンプ・ボイラー廻りの弁類・計器類等々と設計内訳書の数量仕様に違いがありますが、積算上どう扱うかお教え願います。	国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築設備数量積算基準・同解説に基づき、呼び径65A未満の弁類及び計器類については配管と一体で撤去することができるため、計測の対象としていません。

【修正後】

質 疑 事 項	回 答
<p>撤去の項で、図面でのポンプ(P-1~3)及びポンプ・ボイラー廻りの弁類・計器類等々と設計内訳書の数量仕様に違いがありますが、積算上どう扱うかお教え願います。</p>	<p>ポンプ(P-1~3)の撤去数量については工事設計書を正として積算してください。契約後に協議の対象とします。</p> <p>また、呼び径 65A 未満の弁類及び計器類については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の公共建築設備数量積算基準・同解説に基づき、配管と一体で撤去することができるため計測の対象としていません。</p>

以上