

平成30年6月13日

建二第53号

新潟市建設工事参加業者 各位

建築部公共建築第2課

江南区地域総務課

建二第53号 亀田小学校大規模改造電気設備工事の積算内容について（お知らせ）

平成30年5月29日公告の「建二第53号 亀田小学校大規模改造電気設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください
よう、よろしくをお願いします。

記

1. 内訳書および図面に誤りがありましたので、次のとおり修正します。

| 修正箇所 | 修正前 | 修正後 |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 内訳書43ページ「細目別内訳」 | EM-TKEE ケーブル | KPEV ケーブル |
| | EM-CPEE 0.5-5P | EM-FCPEE 0.65-5P |
| 内訳書44ページ「細目別内訳」 | EM-CPEE 0.5-10P | EM-FCPEE 0.65-10P |
| 内訳書45ページ「細目別内訳」 | EM-TKEE 0.5-5P 撤去 | KPEV 0.5-5P 撤去 |
| | EM-CPEE 0.5-5P 撤去 | EM-FCPEE 0.65-5P 撤去 |
| | EM-CPEE 0.5-10P 撤去 | EM-FCPEE 0.65-10P 撤去 |
| 図面 E-26 総合防災盤・端子盤 仕様 | ⑫外部受付インターホン親機 1台 | ⑫外部受付インターホン親機 2台 |
| 図面 E-29 インターホン設備 系統図 | 外部受付インターホン親機 カラーモニター付 ワイヤレス 子機2台共 1台 | 外部受付インターホン親機 電話形複合式 壁掛形 2台 |
| | 玄関子機 壁取付型 カラーカメラ付 | 玄関子機 スピーカー形 壁掛形 |
| 図面 E-58 電気設備仮設 1階・2階平面図 | EM-TKEE0.5-5P | KPEV0.5-5P |
| | EM-CPEE0.5-5P | EM-FCPEE0.65-5P |

設計図書を修正いたしましたので、入札金額の積算にあたっては、ホームページ上の入札公告に添付掲載した設計図書（修正版）を正として積算してください。

以上