

平成31年1月18日

新潟市建設工事入札参加者

各位

財務部契約課

建二第108号 坂井輪中学校駐輪場整備工事の質疑回答について（お知らせ）

標記工事の質疑の一部について、電子入札システムで回答できないため、別紙質疑回答書により回答します。

# 質 疑 回 答 書

- 1 工事番号 建二第108号 (案件番号2018101000)
- 2 工事名 坂井輪中学校駐輪場整備工事
- 3 管理番号 000001

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
① 仮囲いは校舎にアンカー固定と考えてよいですか ② 土間コンクリートの伸縮目地（打継目地）の位置をご指示ください ③ 基礎部 合板型枠 t=15は養生費として計上してよいですか ④ 誘導員は、工事時間帯のみ常時2名配置と考えてよいですか ⑤ 工事場所内受水槽の横の車両有効幅員を教えてください	① 仮囲いは地中固定で考えています。 ② 伸縮目地は考えていませんが、必要であれば別途協議します。 ③ 基礎部の型枠と合板型枠蓋は共に型枠工事費として計上しています。 ④ よろしいです。 ⑤ 受水槽と校舎側花壇の離れは3.61mです。