

## 新潟市食肉センター冷凍冷蔵設備改修事業 第2回実施要領等に係る質問書に対する回答書（参加資格以外に関する事項）

No	資料名	頁	項目	タイトル	質問内容	回答
1	要求水準書	19	第4章 施工業務に関する要求水準	受変電設備について	受変電増設について、対象範囲の変圧器容量（増容量含め）の増設は屋外キュービクルの対応と考えるが、現在のメインキュービクルの予備VCBから本計画の受変電を計画とするが、メインキュービクルの更新などを考慮する必要がございますでしょうか？ 例えば、本計画をメインキュービクルと成りえる受変電構成にしておくなど。	提案内容が、施工後の冷凍冷蔵設備の安定稼働や、施工中の施設への負担軽減、施工品質向上に資する提案であると事業者選定委員会において評価されるものであれば、非価格要素審査において加点の対象となります。
2	要求水準書	19	第4章 施工業務に関する要求水準	屋外機器について	ハザードマップ 西区 大河津分水路系浸水では0.5m～3mを予測されるが、3mでの対策はできないにしてもGL+〇〇mなどを考慮すべきでしょうか？	応募者の提案によりますが、一般的な降雨対策としてG. L. + 0.3 m程度の基礎の立上り等が必要と考えます。