

新潟市北区文化会館指定管理者選定に係る質疑事項の回答

No.	1
書類名	仕様書別表 1 施設管理業務一覧 3 ページ
ページ	3 ページ
項目	冷温水発生器煤煙測定業務
質問の内容	業務内容に測定が年 2 回（法定点検）となっておりますが、対象の冷温水発生機が法定点検対象外の規模となっております。それでも点検業務は必要でしょうか。
回答	令和 4 年 1 0 月 1 日に施行された、大気汚染防止法施行令の一部改正により当該ボイラーが規制対象外となったため、点検業務は不要です。