年　　月　　日

貯水槽施設検査票

建築物名称		新設　改造
所　在　地		布設番号（7ケタ表記） 第　　号
建築物規模	地上　　階　　地下　　階	指定給水装置工事事業者
受　水　槽	設置場所　　材質　　有効容量	
申　込　者	住所	給水装置工事主任技術者
	氏名	

検査事項	項　　目	審査	検査	特 記 事 項
吐水口空間	吐水口空間が適切に確保されているか			
水槽周辺の状態	点検空間の確保（上部 1m，周辺 60cm）			
	水槽上部に汚水管等ないか			
	水槽周辺の清潔さ			
	漏水や亀裂はないか			
水槽外部の状態	水槽に隙間等ないか			
	電極部や揚水管等の固定状況はよいか			
水槽内部の状態	給水管以外の管が接続されていないか			
ﾏﾝﾎｰﾙの状態	施錠の状況はよいか			
	立上げ状況はどうか(10cm 以上)			
	防水密閉性はどうか			
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管の状態	排水口空間が確保されているか			
	管端部の形状は下向きか			
	防虫網の取付け状況は良いか			
通気管の状態	防虫網の取付け状況は良いか			
	管端部の形状は下向きか			
	通気笠は容易に外れないか			
水抜管の状態	排水口空間が確保されているか			

	審　査	検　査