

継手チェックシートの修正方法


「一般社団法人ダクティル鉄管協会」ホームページから必要な継手チェックシートをダウンロードします。

協会トップページ → 協会発行資料ダウンロード → 継手チェックシート(ダウンロードはこちらから) → 各種チェックシート

①継手チェックシートをダウンロード

GX形継手 チェックシート(直管・P-Link)			平成 年 月 日
工事名			配管工
図面No.・測点			
呼び径			

1 直管





チェックゲージ
ゴム輪
b: チェックゲージの入り込み量

b寸法の合格範囲

呼び径	合格範囲(mm)
75	8~18
100	8~18
150	11~21
200	11~21
250	11~21
300	14~24
400	14~25

2







②確認印欄を加筆修正

GX形継手 チェックシート(直管・P-Link)			平成 年 月 日
工事名			現場代理人 配管責任者
図面No.・測点			
呼び径			

1 直管





チェックゲージ
ゴム輪
b: チェックゲージの入り込み量

b寸法の合格範囲

呼び径	合格範囲(mm)
75	8~18
100	8~18
150	11~21
200	11~21
250	11~21
300	14~24
400	14~25

2

「現場代理人」「配管責任者」を加筆。「配管工」は消去