

令和元年7月25日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	工老支31第19号 配水管布設工事
疑義内容(局の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目)	
第10号明細表 仮設バルブ部, 仮設連絡部の単価内訳について ソフトシール仕切弁, K型継輪の施工は受口両側の接合が必要なので接合部品は2組必要となるはずですが, 共に1組しか計上されていないと思われます。	
回 答	
本工事設計書の本工事内訳書及び明細表を精査・検証した結果を下記の通り回答します。 ご推察のとおり, 材料費については当該接合部品が2組必要であるものの1組分のみの計上となっております。 また, 仮に接合部品を2組で積算した場合であっても, 総合評価結果の落札候補者に変更はありません。	